



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026.Н.00036
 (номер сертификата соответствия)

000447
 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр». 143204, Московская обл., Можайский район, п. Строитель. ОГРН: 1045005402463. Телефон (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр». 143204, Московская обл., Можайский район, п. Строитель. Телефон (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400, класс прочности на сжатие не ниже B2,5, толщина не менее 200 мм), выпускаемые в соответствии с ГОСТ 31360-2007 и СТО 73045594-001-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-96: предел огнестойкости образца стены несущей из блоков YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения составляет REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса); класс пожарной опасности K0(45).

код ТН ВЭД России
6810 11 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 12 сд/ск-2012 от 13.08.2012 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытаний № 85 с/ск/по-2011 от 30.11.2011 г., ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0555 стр/ск/оп от 01.12.2011 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.08.2012 по 22.08.2015

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский

